

ПРОТОКОЛ №2
Внеочередного общего собрания
Садоводческого некоммерческого товарищества № 2 АО «Югтекс»

г. Краснодар
Всего Садоводов – 556 чел.

от 30. 04. 2013г.

Присутствовали:

Садоводов: 87 чел.

Председатель собрания:
Прохоров С.Н.
Секретарь собрания:
Прохоров С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Авария на подстанции и варианты её устранения.

ВЫСТУПИЛ: Прохоров С.Н. – председатель СНТ №2 АО «Югтекс»

Все Вы знаете, что где то с 18 – 00 часов 28.04.13 в товариществе нет электроэнергии. Дело в том, что произошла авария на нашей подстанции. Вчера вызывалась передвижная лаборатория и её проверка показала, что трансформатор на подстанции вышел из строя по высокой стороне. В течении вчерашнего и сегодняшнего дня мной предпринимались меры по решению этой проблемы. На сегодняшний день готовой подстанции нам найти не удалось. Сроки сборки и доставки трансформаторной подстанции на заказ, по опросам организаций, которые этим занимаются, длиться минимум от 14 рабочих дней до месяца. И при этом нужна предоплата от 30 до 50% . С 2010 года мы собирали по 1000 руб. с участка на получение новых технических условий. На сегодняшний день не все участки сдали этот целевой взнос.

На собранные деньги были выкуплены новые технические условия, за которые мы заплатили 332200руб. и еще осталась сумма 110800руб. которые мы должны сейчас направить на приобретение подстанции, изготовление проекта и его согласования с электросетями.

Так же мы собирали по 150руб. на ремонт дорог и опять же не все садоводы сдавали деньги, но на сегодняшний день есть 65000руб.. Этими деньгами мы сейчас располагаем. Изготовление нового КТП согласно, наших, технических условий стоит 190000руб.

плюс трансформатор мощностью 400кВа новый 200000руб. б/у 150000руб. а так же работы по монтажу демонтажу, кран – манипулятор в среднем от 60000руб. до 90000руб.

Итого: нам надо собрать в среднем 400000руб.

ВОПРОС: Почему сгорела подстанция?

РАЗЪЯСНЕНИЕ: дал Панин Н.И. – энергетик товарищества.
Нашей подстанции 37 лет. она 1976 года выпуска на это указывает заводская табличка установленная на трансформаторе.

Авария произошла из - за короткого замыкания проводов, по низкой стороне. Которые шли на 3 и 4 квадраты. Не сработал автоматический выключатель при коротком замыкании от чего провода стали плавиться и течь на шины высокого напряжения. Что и вызвало замыкание трансформатора по высокой стороне.

Хочу заметить, что выходы проводов на 3-4 квадраты были сделаны еще при строительстве подстанции и только сейчас это произошло, когда изоляция дала пробой.

ВОПРОС: Почему не делали проверку автоматическим выключателям?

ОТВЕТ: Автоматическим выключателям проверка не делается, так как это заводской механизм, настраивается заводом изготовителем и имеет свой ресурс. У нас они менялись практически каждый год и этот автомат в зимнее время срабатывал на перегрузку, а вот на короткое замыкание сейчас не сработал.

ВОПРОС: Что сейчас нужно делать?

ОТВЕТИЛ: Прохоров С.Н. – председатель СНТ №2 АО «Югтекс».

Есть предложение деньги которые собирались и собираются по 150руб. на дороги направить на приобретение новой подстанции.

В данный момент нам нужно как можно быстрее собрать 400000руб. на подстанцию.

Поэтому есть предложение установить обязательный целевой взнос для всех садоводов по 1000руб. на приобретение подстанции.

Завтра дополнительно 01,05,2013г. и 02,05,2013г. бухгалтер и председатель будут вести прием и потом в остальные рабочие дни, как и положено по расписанию.

ГОЛОСОВАНИЕ: деньги, собираемые на дороги, направить на приобретение подстанции.

ЗА – Единогласно.


ГОЛОСОВАНИЕ: установить целевой взнос по 1000руб. с участка на приобретение подстанции.

ЗА – Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Деньги, собираемые на дороги, направить на приобретение подстанции.
2. Установить целевой взнос по 1000руб. с участка на приобретение подстанции.

Председатель собрания:



Прохоров С. Н.

Садоводы, присутствовавшие и согласные с решением собрания:

Алешинское Т.Г. №587-588		<i>Алешинское</i>
Степанов Я.И. №374		<i>Степанов</i>
Любушова 431-432		<i>Любушова</i>
Кравцова О.В. 352		<i>Кравцова</i>
Сюгидкин 140		<i>Сюгидкин</i>
Власова Т.М. 510		<i>Власова</i>
Власов А.И. 511		<i>Власов</i>